

DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA  
TRG HRVATSKIG BRANITELJA 2  
444400 Glina  
KLASA: 406-09/22-01/01  
URBROJ: 2176-143-22-18  
Glina, 21. siječnja 2022.

**ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**  
Putem EOJN

Predmet: Postupak nabave za Izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Doma za starije osobe Glina, evidencijski broj nabave JN 30/21  
- **Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda**, dostavlja se

Poštovani,

zaprimili smo 19. siječnja 2022. godine Zahtjev za pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda putem EOJN sljedećeg sadržaja:

**Upit 4.**

Vi ste Projekt dizala objavili 18.1.2022., dakle jučer

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: <a href="#">PROJEKT Strojarnstvo.zip</a>	12.1.2022. 12:06:52
<a href="#">Preuzmi</a> <a href="#">↓<sup>9</sup><sub>1</sub></a>	
Naziv: <a href="#">REVIZIJA PROJEKTA.zip</a>	12.1.2022. 12:27:54
<a href="#">Preuzmi</a> <a href="#">↓<sup>9</sup><sub>1</sub></a>	
Naziv: <a href="#">Prilog 3_Izjava o jamstvenom roku izvođenja radova...</a>	12.1.2022. 12:42:02
<a href="#">Preuzmi</a> <a href="#">↓<sup>9</sup><sub>1</sub></a>	
Naziv: <a href="#">1 Prilog uz Odgovor 1_ProjektDizala.pdf</a>	18.1.2022. 15:09:35
<a href="#">Preuzmi</a> <a href="#">↓<sup>9</sup><sub>1</sub></a>	
<b>Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)</b>	
Naziv: <a href="#">Odgovor na upit 1.pdf</a>	18.1.2022. 15:09:18

Molimo rok za dostavu ponuda primjeren dostavljenim informacijama i sukladan zakonskoj regulativi.

Nadalje, skladno članku 6. točki 13. gore navedenog Pravilnika Naručilatelj je obavezan produžiti rok za dostavu ponuda vezano za dodatna pojašnjenja, obzirom da je ista NIJE dostavio 7 dana prije roka za dostavu ponuda

**Dajemo odgovor kako slijedi:  
Odgovor na upit 4.**

Skladno članku 6. točki 13. gore Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“, broj: 126/2021) Naručilatelj je u slučaju bitne izmjene Poziva za dostavu ponuda dužan razmjerno produžiti rok za dostavu ponuda minimalno 3 (dana) računajući od dana objave izmjene.

Iako Naručilatelj nije obavezan produžiti rok, te zainteresirani gospodarski subjekt nije predložio roka za produženje, Naručilatelj će rok za dostavu produžiti, te novi rok objaviti kroz Izmjene Poziva za dostavu ponuda.

Nadalje, zaprimili smo 20. siječnja 2022. godine Zahtjev za pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda putem EOJN sljedećeg sadržaja:

**Upit 5.**

U dijelu troškovnika zidarskih radova koji se odnosi na ojačanja konstruktivnih elemenata FRP i FRCM sustavom nisu razvidne količine i vrste materijala koji se koristi tijekom izvedbe radova: U stavci 8. nije jasno kakva se mreža od staklenih vlakana koristi, vjerojatno to nije obična mikroarmirajuća mrežica koja se koristi za bandažiranje i u fasaderskim radovima. U nastavku teksta spominje se tkanina koja se utiskuje u mort, te nije jasno jeli to već spomenuta mreža ili nešto drugo. Također, iz opisa iste stavke nije razvidno koliko se FRP užiadi koristi po m2 sanirane površine.

**Dajemo odgovor kako slijedi:  
Odgovor na upit 5.**

Stavka troškovnika 5.8. predviđa dodatno lokalno povezivanje dva zida od opeke koji se međusobno sudaraju. Način postave vidljiv je na nacrtu 17 Detalj lokalnog povezivanje zidova koji je sastavni dio Projekta obnove – Građevinski projekt.

U sklopu povezivanja koriste se FRP užiad za sidrenje cca. 2 kom/dužnom metru visine zida u kombinaciji sa FRCM sustavom u širini cca. 60 cm, a sve prema uputama proizvođača čiji će sustav biti primijenjen.

Mreža od staklenih vlakana za sustav FRP koristi ista kao za sustav FRCM (stavka 5.7.):  
*sustav od alkalno otpornih mrežica od staklenih vlakana za tekstilno ojačanje žbuka i mortova, sa modulom elastičnosti pri naprezanju od 80 000 MPa i vlačne čvrstoće vlakana 2 600 MPa, te koristiti mort na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) klase M20.*

U nastavku teksta stavke troškovnika 5.8. kada se koristi riječ "tkanina" smatra se ista mreža od staklenih vlakana već ranije navedena.